



**АКТ № 1189 от 22 марта 2022 г.**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения  
реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №53 Приморского района Санкт-Петербурга*  
**ГБОУ школа №53 Приморского района Санкт-Петербурга**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:  
**197183 Санкт-Петербург, ул. Школьная д.19 лит.А**

Сведения об Объекте:

*отдельно стоящее, 4-х этажное здание, 4908,8 кв.м;*

*наличие прилегающего земельного участка: да, 9480 кв.м.;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Арендодатель: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Приморского района  
Санкт-Петербурга, ул. Савушкина д. 83*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.13 - *Образование основное общее;*

Наименование предоставляемых услуг: *реализация программ среднего общего  
образования, среднего полного образования;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): *600 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *на Объекте по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-  
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением  
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Директор ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга Максимова  
Елена Олеговна с одной стороны, и Начальник отдела «КСДС» Межрегиональной  
общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»  
Якимов Виктор Сергеевич, действующий на основании доверенности №05/03/2022,*

*срок действия до 21.04.2022г.*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандусы стационарные наружные: *да, (частично соответствуют К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (соответствуют К,О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (соответствует К,О,С), дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У: нет;*
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
  - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да;*
  - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://school53spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

**IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 197183 Санкт-Петербург, ул. Школьная д.19 лит.А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны меры<br>К, О, С, Г, У | Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта  | № приказа, дата  |
|----------------------|--|--|--|
| 1                    | 2  | 3  | 4  |
| <b>Основные меры</b> |  |  |  |
| 1                    |  | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)   |  |
| 1.1                  |  | Прилегающая территория доступна для перемещения  |  |
| 1.3                  | К,О,С,Г,У  | <p><b>Приказом №1/5 -од от 10.01.2022г.</b><br/>назначены ответственные сотрудники:<br/>-заместитель директора по АХР Балашкин Юрий Викторович,<br/>-заведующий хозяйством Хитров Николай Васильевич<br/>для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа.<br/><i>(Инструктаж проведён 10.01.2022г.)</i><br/><b>Провёл: Заместитель заведующего по АХР Балашкин Юрий Викторович</b></p> | <p><b>Приказ<br/>№ 1/5 -од<br/>от<br/>10.01.2022</b></p> |
| 2                    |  | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)  |  |
| 2.1                  | К,О,С,Г,У  | <p>Принадлежащая организации территория огорожена. Со стороны ул. Школьная, перед входом на внутреннюю территорию, оборудован входной узел с входной калиткой. На элементе ограждения калитки, отсутствует кнопка вызова, отсутствует информация с номером телефона ответственного сотрудника организации для сопровождения инвалидов и МГН до места предоставления услуги. Отсутствует тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, номером телефона</p>   |  |

|     |           |   |  |
|-----|-----------|---|--|
|     |           | <p>текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников</p>   |  |
| 2.2 | О,С,Г,У   | <p><b>Наружный лестничный марш.</b></p> <p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед лестницей.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери.</p> <p>Перед лестничным маршем отсутствует наземная, тактильная, предупреждающая контрастная информация.</p> <p>Отсутствует контрастная, противоскользящая маркировка краевых ступеней. Подступёнки имеют разную высоту: 0,12-0,15м. Наружный лестничный марш оборудован опорными поручнями.</p>   |  |
| 2.3 | К         | <p><b>Наружный пандус</b></p> <p>Перед входом в здание, с левой и правой стороны, для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках, установлены стационарные пандусы.</p> <p>Доступна площадка для передвижения перед подъёмом на пандус.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед пандусом от входной двери. Каждый пандус двух уровневый.</p> <p>Вдоль обеих сторон пандусы оборудованы ограждением с опорными поручням на высоте: 0,7м.0,9м. Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) - 1,00м. Длина второго уровня пандусов 11,5м.</p>   |  |
| 2.4 | К,О,С,Г,У | <p><b>Входная площадка</b></p> <p>На входном узле установлен навес, установлено освещение.</p> <p>Размещена тактильная вывеска со шрифтом Брайля.</p> <p>Установлена Система с обратной связью Домофон.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка дверного проёма входной двери. Завышен порог входной двери-0,04м.</p> <p>Ширина дверного полотна, внутренней двери тамбура в свету 0,72м.Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Входные двери двухстворчатые. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> |  |
| 2.5 | К,О,С,Г,У | <p>Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения</p>   | <p><b>Приказ<br/>№ 1/5 -од<br/>от<br/>10.01.2022</b></p> |
| 3   |           | <p><b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b></p>   |  |
| 3.1 | К,О,С,Г,У | <p>Переходы в другое здание, подъемные платформы, лифты, внутренние пандусы, отсутствуют.</p>   |  |

|     |           |  |   |
|-----|-----------|--|---|
| 3.2 | О,С,Г,У   | <p><b>Междуэтажный лестничный марш</b><br/>Лестничный марш обозначен пиктограммой.<br/>Краевые ступени частично имеют контрастную маркировку<br/>Межэтажный лестничный марш оборудован ограждением с двухуровневым опорным поручнем с внутренней стороны.<br/>На высоте 0,5х0,9м.<br/>Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный на площадках.<br/>На этажах размещены тактильные пиктограммы с номером этажа. Ширина створки дверного проёма -0,77м.<br/>Входные двери двухстворчатые. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p>   |   |
| 3.3 | К         | Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.  |   |
| 3.4 | К,О,С,Г,У | Помощь до места предоставления услуги, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения  | Приказ<br>№ 1/5 -од<br>от<br>10.01.2022 |
| 4   |           | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>  |   |
| 4.1 | К,О,С,Г,У | <p><i>Перед посещением ГБОУ школа № 53 можно позвонить по номеру телефона: 242-31-65, 242-31-66 и обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.</i><br/>Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН из числа посетителей организовано на первом этаже.<br/>В зоне входного узла установлен турникет.<br/>Установлена рамка металлоискателя.<br/>Имеется доступ для инвалидов<br/>В холле расположен пост.<br/>Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами.<br/>Установлен телемонитор.<br/>Встреча родителей с представителями административного и педагогического состава организации может быть проведена в вестибюле или в другом доступном помещении на первом этаже.<br/>Отсутствует тактильная информационная мнемосхема этажа.<br/>Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения<br/><i>Коридоры</i><br/><i>Двери в коридоры.</i><br/>Ширина створки дверного проёма -0,77м.<br/>Входные двери двухстворчатые. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка).<br/>Ширина общих коридоров 2,8м.<br/><i>Кабинеты</i><br/>Ширина дверного проёма в свету -0,77м.</p> |   |

|     |           |   |  |
|-----|-----------|---|--|
|     |           | <i>У кабинетов и помещений</i><br>Размещены информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.  |  |
| 4.2 | К,О,С,Г   | <b>Оказание услуг на дому (домашнее обучение)</b><br>Услуга предоставляется на основании медицинской справки по заявлению установленного образца в образовательном учреждении.  |  |
| 4.3 | К,О,С,Г,У | Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2  | Приказ<br>№ 1/5 -од<br>от<br>10.01.2022  |
| 5   |           | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>   |  |
| 5.1 | К,О,С,Г,У | <b>Санитарно-гигиеническое помещение</b><br>Входной узел не обозначен пиктограммой доступности для инвалидов.<br>Ширина створки входной двери в свету - 0,83м.<br>Завышен порог входной двери-0,04м.<br>Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.<br><b>Кабина в уборной</b><br>Ширина створки входной двери в свету - 0,63м.<br>Высота унитаза ниже нормы -0,40м.<br>Отсутствуют стационарные опорные поручни возле унитаза. Расстояние между унитазом и стеной 0,3м.<br>Отсутствуют крючок для костылей, тростей,<br>отсутствует кнопка экстренной помощи<br>Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.<br><br>Дверной проем (ширина двери), перепад высот, размеры и внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов. |  |
| 6   |           | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>  |  |
| 6.1 | К,О,С,Г,У | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2  | Приказ<br>№ 3/1<br>от<br>09.01.2017      |
| 6.2 | К,О,С,Г,У | На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="https://school53spb.ru/">https://school53spb.ru/</a> размещена информация о предоставляемых услугах:<br>-контактная информация;<br>- о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема);<br>- версия сайта для слабовидящих граждан<br>- информация о предоставлении услуг инвалидам;<br>-условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов  |  |
| 6.3 | К,О,С,Г,У | <b>Приказом № 2/17 -од от 11.01.2022г</b> назначен ответственный сотрудник учреждения:<br>-учитель информатики Березина Л.М. для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.  | Приказ<br>№ 2/17 -од<br>от<br>11.01.2022 |

| Дополнительные меры (при наличии) |           |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 7                                 |           | <b>Зона: пути движения к Объекту</b>  |
| 7.1                               | К,О,С,Г,У | <p>Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на ул.Савушкина (ул.Ак.Шиманского) -400м.</p> <p><b>Общественный наземный транспорт:</b></p> <p><i>Автобус: №211</i></p> <p><i>Трамвай: №21,№48</i></p> <p><i>Маршрутное такси: К-210, К-405, К-417, К-425 К-690</i></p> <p><b>Общественный подземный транспорт:</b></p> <p><i>Станция метро «Чёрная речка» -1,15км.</i></p> <p><i>Станция метро «Старая деревня» -1,9км.</i></p> <p><i>Станция метро «Пионерская» -2,2км..</i></p> |
| 8                                 |           | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>   |
| 8.1                               | К,О       | Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.   |

Директор ГБОУ школа № 53  
Приморского района  
Санкт-Петербурга

Начальник отдела  
«КСДС» МРОО «АВИП»



/ Максимова Е.О./

М.П.

Дата



/ Якимов В.С./

М.П.

Дата

Акт составлен Лебедевым В.А. инспектором МРОО «АВИП»  
по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга

тел. (812) 418-30-05, 418-30-35

e-mail: [info@socinspect.ru](mailto:info@socinspect.ru)